


Obszar zastosowania:

KLIMATYZATOR

Piktogram nr 28

Procedura:



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 1-2% [10-20ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Wypłucz zużyty roztwór
6. Zastosuj środek dezynfekujący
7. Pozostaw na 15 minut
8. Przetrzyj czystą wodą
9. Pozostaw do wyschnięcia

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

Dodatkowe uwagi:

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX